



Produkt Služba

# Prohlášení o shodě

Č. N8A 18 04 03649 006

**Držitel certifikátu:** **Zhejiang CHINT  
Instrument & Meter Co., Ltd.**  
Wenzhou Bridge Industrial Zone  
325603 Yueqing  
ČÍNSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA

**Výrobek:** **Elektronické měřicí zařízení (inteligentní  
snímač výkonu)**

**Model(y):** DDSU666-H 100 A/40 mA

**Parametry:**

<i>Jmenovité napětí:</i>	230 V AC, 50/60 Hz
<i>Jmenovitý proud:</i>	100 A/40 mA
<i>Třída přepětí: Stupeň znečištění: Ochranná opatření:</i>	Třída II Třída II

**Testováno  
podle:** EN 61010-1:2010  
EN 61010-2-030:2010

*Toto osvědčení o shodě je vydáno na dobrovolné bázi v souladu se směrnicí o nízkém napětí 2014/35/EU týkající se elektrických zařízení určených pro použití v určitých mezích napětí. Potvrzuje, že uvedené zařízení splňuje hlavní požadavky směrnice na ochranu a vychází z technických specifikací platných v době vydání. Vztahuje se pouze na konkrétní vzorek předložený k testování a certifikaci. Viz také poznámky na druhé straně.*

**Číslo zkušebního  
protokolu:** 64105180109801

*Frank Zhu*  
( Frank Zhu )



Datum, 11. 4. 2018

*Po vyhotovení nezbytné technické dokumentace a prohlášení o shodě EU lze na výrobek umístit požadované označení CE. Prohlášení o shodě je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce. Je třeba dodržovat další příslušné směrnice EU.*

Strana 1 z 1



Produkt Služba

# Prohlášení o shodě

Č. E8A 18 03 03649 001

**Držitel certifikátu:** **Zhejiang CHINT  
Instrument & Meter Co., Ltd.**

Průmyslová zóna Wenzhou Bridge  
325603 Yueqing  
ČÍNSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA

**Název objektu:** **Měřiče výkonu  
(Inteligentní snímač výkonu)**

**Modely:** **DDSU666-H**

**Popis  
předmětu:** *Jmenovité napětí:* 230 V, 50/60 Hz  
*Jmenovitý proud:* 100 A/40  
*Třída ochrany:* mA II

**Testováno  
podle:** EN 61326-1:2013  
EN 61326-2-1:2013

*Toto osvědčení o shodě je vydáno na dobrovolné bázi v souladu se směrnicí 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě. Potvrzuje, že uvedené zařízení splňuje všechny základní požadavky směrnice a vychází z technických specifikací platných v době vydání. Vztahuje se pouze na konkrétní vzorek předložený k testování a certifikaci. Viz také poznámky na druhé straně.*

**Číslo zkušebního  
protokolu:** 64713180109801



( Tony Liu )

Datum, 9. 4. 2018

*Po vyhotovení potřebné technické dokumentace a prohlášení o shodě EU lze na výrobek umístit požadované označení CE. Toto prohlášení o shodě vydává výhradně na vlastní odpovědnost výrobce. Je třeba dodržovat i další příslušné směrnice EU.*

Strana 1 z 1



Product Service

# Attestation of Conformity

No. N8A 18 04 03649 006

**Holder of Certificate:** **Zhejiang CHINT  
Instrument & Meter Co., Ltd.**  
Wenzhou Bridge Industrial Zone  
325603 Yueqing  
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

**Product:** **Electronic measuring equipment  
(Smart Power Sensor)**

**Model(s):** **DDSU666-H 100A/40mA**

**Parameters:**

Rated voltage:	230VAC, 50/60Hz
Rated current:	100A/40mA
Overvoltage class:	Class II
Pollution degree:	II
Means of protection:	Class II

**Tested according to:** EN 61010-1:2010  
EN 61010-2-030:2010

This Attestation of Conformity is issued on a voluntary basis according to the Low Voltage Directive 2014/35/EU relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits. It confirms that the listed equipment complies with the principal protection requirements of the directive and is based on the technical specifications applicable at the time of issuance. It refers only to the particular sample submitted for testing and certification. See also notes overleaf.

**Test report no.:** 64105180109801



**Date,** 2018-04-11

*Frank Zhu*  
( Frank Zhu )

**CE** After preparation of the necessary technical documentation as well as the EU declaration of conformity the required CE marking can be affixed on the product. The declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. Other relevant EU-directives have to be observed.

Page 1 of 1



Product Service

# Attestation of Conformity

No. E8A 18 03 03649 001

**Holder of Certificate:** **Zhejiang CHINT Instrument & Meter Co., Ltd.**

Wenzhou Bridge Industrial Zone  
325603 Yueqing  
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

**Name of Object:** **Power meters  
(Smart Power Sensor)**

**Model(s):** **DDSU666-H**

**Description of Object:**

Rated voltage: 230V, 50/60 Hz  
Rated current: 100A/40mA  
Protection class: II

**Tested according to:** EN 61326-1:2013  
EN 61326-2-1:2013

This Attestation of Conformity is issued on a voluntary basis according to the Directive 2014/30/EU relating to electromagnetic compatibility. It confirms that the listed apparatus complies with all essential requirements of the directive and is based on the technical specifications applicable at the time of issuance. It refers only to the particular sample submitted for testing and certification. See also notes overleaf.

**Test report no.:** 64713180109801



**Date,** 2018-04-09 ( Tony Liu )

**CE** After preparation of the necessary technical documentation as well as the EU declaration of conformity the required CE marking can be affixed on the product. That declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. Other relevant EU-directives have to be observed.